

KATSEPROTOKOLL
NR 1240/23

30.06.2023 nr 7-6.4/1355

Lk 1/1

Tellija: Megatrade OÜ – Kaido Randalu**Tellija poolt esitatud proovide andmed:**

Objekt	-	Laborisse toomise aeg ja tooja
Võtmise koht	Omaan	21.06.2023
Võtmise aeg ja võtja		Megatrade OÜ, Kaido Randalu
/		Labori reg nr
-,-		5562-5564
Tellija poolne tähistus		
Vt. Tabel		

Katsetamine ja tulemused Proovikehade mahumass (ilma proovikeha kuivatamata) määrati EVS-EN 12697-6 (meetod D) järgi. Survetugevus määrati *EVS-EN 13286-41 põhimõtteid järgides.

Jrk nr	Katsetamise kuupäev	Mõõtmed		Mass katsel, g	Tihedus katsel, kg/m ³	Jõud, kN	Kaudne tõmbetugevus, MPa	
		d, mm	h, mm				Üksik	Keskmine
1	21.06.2023	100,6	121,7	2162	2235	83,1	10,5	9,4
3		100,4	121,1	2148	2240	68,4	8,6	
2		100,5	121,6	2175	2255	71,4	9,0	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Amet Labori juhataja asetäitja Nimi Mark Meikas /allkirjastatud digitaalselt/

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta. Labor ei vastuta tellija poolt esitatud proovi andmete õigsuse ja proovi kvaliteedi eest.

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba. Labor väljastab värvilise templiga või digitaalselt allkirjastatud katseprotokolle. Katseprotokollis ei pruugi kajastuda kõik katsestandardis nõutud taustandmed.